

# Betäckningar med låsbara lock

Innehavare/Utfärdat för

## Furnes Jernstøperi AS

Uthusvegen 8, NO-2335 Stange, Norge

### Produktbeskrivning

Betäckningarna består av självlåsande\* lock med ramar, flytande och fasta betäckningar för dagvatten-, rens- och tillsynsbrunnar fr.o.m. Ø 280 t.o.m. Ø 640. Dessa består av en ram tillsammans med ett tätt lock eller gallerlock. Betäckningarna är tillverkade i gråjärn enligt EN 1561 eller segjärn enligt EN 1563. Belastningsklass D400.

\*Beskrivningen "självlåsande" lock innebär att locken har en låsanordning som griper in i ramen när locken trampas ner. Locken öppnas med en brytspak.

### Avsedd användning

Betäckningarna är avsedda att användas som brunnslock i trafikerade områden för att begränsa risken för barnolycksfall och personskador.

### Handelsnamn

Ramar: 2620, 2623, 2623S, 2624, 2624SV, 2802, 2803, 2804, 2805, 2813, 2813B, 2813H, 2813HB, 2813SV, 2813HSV, 2821, 2824, 2828, 2829, 2831, 2832, 2833, 2834, 2838, 2839, 2909, 2910, 2911, 2912, L61 BASIC, L61 REGULAR, L65 BASIC och L65 REGULAR.

Lock: 2102T, 2108T, 2108HT, 2113T, 2201PIL, 2201TPIL, 2401, 2401T, 2421T, 2431T, 2903TPPS, 2903HTPPS, 2116HTPS, L65 BASIC, L65 REGULAR, L-65 PREMIUM och 2446 PREMIUM.

Gallerlock: 2141, 2142, 2206, 2422, 2432, 4051, L61 BASIC och L61 REGULAR.

### Godkännande

Produkterna uppfyller kraven i 8 kap, 4 § 3, 4 PBL i de avseenden och under de förutsättningar som anges i detta typgodkännande och godkänns därför enligt bestämmelserna i följande avsnitt i Boverkets byggregler (BBR):

Installationer för avloppsvatten, Utformning	6:644, första meningen
Säkerhet vid användning, Allmänt	8:1
Skydd mot fall från höjder, Skydd vid öppningar i byggnader	8:233
Skydd mot olyckor på tomter, Skydd av öppningar i marken och av inkast	8:92
Skydd mot drunkning på tomter, Dammar, fasta brunnar och fasta behållare	8:952

### Tillhörande handlingar

Monteringsanvisningar för FURNES flytande betäckningar, daterad 2013-05-23.

### Kontroll

Tillverkarens egenkontroll övervakas av ett oberoende kontrollorgan.

Kontrollanvisning: Kontrollanvisning daterad 2013-02-19 till kontrollavtal 210-99-0688.

Kontrollorgan: RISE

Typgodkännande 0928/99 | 2024-01-14

RISE Research Institutes of Sweden AB | Certifiering

Box 857, 501 15 Borås

☎ +46 10 516 50 00 | certifiering@ri.se | www.ri.se

1211357

(8P04426)

Detta certifikat är RISE egendom och får endast återges i sin helhet, om inte RISE Certifiering i förväg skriftligen godkänt annat.



## Kontroll fortsättning

Vid byggherrens kontroll på byggarbetsplatsen skall genom identifiering med hjälp av märkningen tillses att rätt produkter levererats och att de används enligt förutsättningarna givna i detta typgodkännande och tillhörande handlingar. Dessutom skall kontrolleras att produkten åtföljs av en tillverkarförsäkran som intygar att tillverkning skett i enlighet med de handlingar som legat till grund för detta typgodkännande.

## Tillverkningsställe

Tillverkningskontrollen omfattar följande tillverkningsställe:  
Fabriksbeteckning F.

## Märkning

Produkterna skall vid fabrik förses med märkning. Märkningen utgörs av beständig text (gjuten) på varje levererad produkt och omfattar:

Innehavare/Distributör	Furnes
Fabriksbeteckning	F
Produktens typbeteckning	Handelsnamn
Löpande tillverkningsnummer/datum	nr/datum
Typgodkännandets nummer	0928/99
Egenskaper	EN 124, D-klass
Boverkets inregistrerade varumärke	†
RISE ackrediteringsnummer	1002
Certifieringsorgan och Kontrollorgan	RISE

## Bedömningsunderlag

Rapporter 97B1 0564 och P803181 från SP.  
Rapporter 8P00444-91-1 och O100192-1147813 från RISE.  
Materialintyg, daterat 3/1-05 från Furnes-Hamjern SCC AS.  
Ritningar enligt ritningsförteckning daterad 2018-08-31.

## Kommentarer

Tillhörande handlingar ska medfölja produkten eller finnas tillgängliga för användare av produkten på annat sätt.

Detta typgodkännande ersätter tidigare typgodkännande med samma nummer daterat 2018-09-18, med giltighetstid t.o.m. 2023-09-17.

## Giltighet

Giltigt till och med 2029-01-13.

Detta typgodkännandes giltighet kan verifieras på RISE hemsida.

Detta typgodkännande upphör att gälla när de typgodkända produkterna med avsedd användning enligt detta typgodkännande skall CE-märkas enligt Byggproduktförordningen CPR (EU) 305/2011.



Martin Tillander